

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, Е-mail: rpri@55.rosпотребнадзор.ru; <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 220/ПВ «07» марта 2025г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области 10 лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001

(место выдачи предписания)

Шестаковой Татьяной Александровной – главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения; Подзубановой Ольгой Алексеевной – главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора;

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения г. Омска «Детский сад № 72 общеразвивающего вида», ИНН 5504035636, ОГРН 1025500992307, 644042, г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 13 А.

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

п. 1.4. – функционирование дошкольного образовательного учреждения осуществляется при наличии отрицательного санитарно-эпидемиологического заключения, выданного 12.10.2021г.
п. 2.7.4. - не проводится обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха;

п. 2.5.2. – в игровой группы № 2 на полу дефекты линолеума (имеет потертости, изношен), в буфетной плитка на полу имеет дефекты покраски (стерлась); в игровой группы № 6 не закреплен шов линолеума; в спортивном зале на полу имеются дефекты покраски (частично стерлась); на пищеблоке в горячем цехе плитка на полу имеет трещины и сколы; в тамбуре загрузочной и складском помещении пищеблока плитка на полу частично отсутствует, имеются выбоины, сколы, трещины; на складе хранения пищевых продуктов в загрузочной плитка на полу со сколами, частично отсутствует, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.5.3. – в игровой группы № 2, в буфетной группы № 2, в буфетной группы № 9, в спальне группы № 1, в туалетной группы № 1 - на стенах имеются дефекты покраски, краска от стен отстает, трескается, шелушится и осыпается; при входе в группу № 4 в коридоре на потолке имеются дефекты побелки (осыпается, частично отсутствует); в приемной группы № 4 на потолке дефекты побелки (шелушится, осыпается); в туалетной группы № 6 на потолке частично отсутствует штукатурка; в тамбуре загрузочной и складском помещении пищеблока на стенах и потолках имеются дефекты покраски и побелки, краска и побелка отслаиваются, осыпаются, частично отсутствуют; на складе хранения пищевых продуктов в загрузочной потолок имеет дефекты побелки – трещины, на стенах дефекты покраски – трещины, краска шелушится, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.4.6.2. – в буфетной группы № 3, № 9, № 10, № 7 моечная ванна не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой;

п. 3.1.7 – в старшей группе № 4 и старшей группе № 5 в туалетной отдельные кабины для мальчиков и девочек не оборудованы дверями; в подготовительной группе № 7 и подготовительной группе № 6 в туалетной унитазы не оборудованы кабинами с дверями;
п. 2.4.6.2. разделочный инвентарь доски для овощей сырых, рыбы сырой, мяса сырого имеют механические повреждения и дефекты – трещины;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

табл. 6.4. - туалетная группы № 1, № 5 не оборудована умывальной раковиной для персонала;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32:

п. 8.1.2.3. - согласно протоколам испытаний готовых блюд на калорийность от 04.03.2025 г. №№ 5293, 5294, экспертному заключению от 06.03.2025г. № 1617 ГД/Л выданного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», энергетическая ценность, установленная лабораторным путем, с учетом перерасчёта на вес порции, ниже величин, полученных расчетным путем (-21,2%) и ниже предела допустимых значений, предел допустимых отклонений составляет +/- 5%;

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 4

п. 5, п. 64 - охват профилактическими прививками против гриппа сотрудников в эпид. сезон 2024-2025 – 0%;

п. 64. - не предоставлены сведения об иммунизации сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпид. показаниям: - отсутствуют сведения, подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличие медицинских противопоказаний к иммунизации против кори (V):С.К.Н. 03.01.1970 г.р. (сторож), Б.Н.А. 22.04.1998 г.р. (помощник воспитателя);

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, ч. 1-3 ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно - правовой акт	Срок исполнения
1	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с требованием – п. 1.4. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести санитарно-гигиеническую экспертизу здания, строений, сооружений, помещений, оборудования на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, по результатам предоставить положительное экспертное заключение для получения санитарно-эпидемиологического заключения.	10.03.2026г.
2	Провести обследование технического состояния системы вентиляции – п. 2.7.4. СП. 2.4.3648-20.	10.03.2026г.

	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести обследование - ревизию, очистку, а так же контроль эффективности системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха. Обследование проводить не реже 1 раза в 10 лет.	
3	Устранить дефекты и повреждения напольного покрытия: в игровой группы № 2, в буфетной, в игровой группы № 6, в спортивном зале, на пищеблоке в горячем цехе, в тамбуре загрузочной и складском помещении пищеблока, на складе хранения пищевых продуктов в загрузочной – п. 2.5.2. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести ремонтные работы по устранению дефектов и повреждений напольного покрытия (заменить плитку, линолеум, провести покраску) и обеспечить возможность проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	10.03.2026г.
4	Выполнить отделку без дефектов: в игровой группы № 2, в буфетной группы № 2, в буфетной группы № 9, в спальне группы № 1, в туалетной группы № 1 - на стенах; при входе в группу № 4 в коридоре, в приемной группы № 4, в туалетной группы № 6 - на потолке; в тамбуре загрузочной и складском помещении пищеблока, на складе хранения пищевых продуктов в загрузочной - на стенах и потолках – п. 2.5.3. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести ремонтные работы по устранению дефектов облицовочной плитки (заменить плитку), дефектов покраски, побелки и штукатурки, провести покраску потолка и стен материалами, допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	10.03.2026г.
5	Буфетные групп № 3, № 9, № 10, № 7 одну из моечных ванн оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой – п. 2.4.6.2. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: на одной из моечной ванне кран оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой для возможности ополаскивания посуды.	10.03.2026г.
6	В старшей группе № 4 и группе № 5 в туалетных комнатах кабины оборудовать дверями; в подготовительной группе № 7 и подготовительной группе № 6 туалетные комнаты оборудовать кабинами с дверями - п. 3.1.7. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: туалетные	10.03.2026г.

	комнаты оборудовать отдельно для мальчиков и девочек, установить отдельные кабины с дверями/и или установить двери на кабины.	
7	Заменить разделочный инвентарь: доски для овощей сырых, рыбы сырой, мяса сырого – п. 2.4.6.2. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: заменить разделочный инвентарь.	10.03.2026г.
8	В туалетных групп №№ 1, 5 в умывальной зоне установить умывальные раковины для персонала - п. 3.1.7. СП. 2.4.3648-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: в туалетных комнатах установить умывальные раковины для персонала, обеспечить подводку горячего и холодного водоснабжения через смеситель, обеспечить водоотведение.	10.03.2026г.
9	Обеспечить калорийность (энергетическую ценность) готовых блюд в соответствии с требованиями - п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: приготовление блюд осуществлять в соответствии с технологическими картами.	12.05.2025г.
10	Обеспечить наличие сведений об иммунизации сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям. Основание: пп. 5, 64 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: - обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям.	10.10.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на БДОУ г. Омска «Детский сад № 72 общеразвивающего вида», 644042, г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 13 А.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Контролируемое лицо вправе предоставить сведения, позволяющие визуально оценить устранение нарушений обязательных требований санитарного законодательства в предписании. Например: акты выполненных работ, фото-видео материалы, подтверждающие проведение работ по устранению дефектов на стенах и потолках, на полу; сведения (документы, акты) подтверждающие проведение обследования технического состояния системы вентиляции; акты выполненных работ, фото-видео материалы, оборудованию туалетных комнат кабинами и дверями, по установке умывальной раковины для персонала, оборудованию буфетных гибким шлангом с душевой насадкой, оборудованию отопительных приборов ограждающими устройствами; сведения, документы подтверждающие получение санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность; сведения, подтверждающие приготовление блюд в соответствии с технологическими картами;

документы, подтверждающие проведение профилактических прививок и прививок по эпидпоказаниям.

перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены, в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований

Сведения о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области на электронный адрес: grn@55.gospotrebnadzor.ru, с досылком на бумажном носителе по адресу ул. 10 Лет Октября, д.98, г. Омск, 644001 в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (ГИС ТОР КНД: <https://knd.gosuslugi.ru>).

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в досудебном порядке, предусмотренном Главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в судебном порядке – в соответствии с Главой 24 АПК РФ и Главой 22 Кодекса административного судопроизводства РФ.

Обжалование предписания не приостанавливает его действие, за исключением оснований, установленных в ч.9 ст.40, ч.7 ст. 90.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Шестакова Т. А.

(должность, фамилия, составившего предписание)

Ведущий специалист-эксперт

отдела эпидемиологического надзора Подзубанова О. А.

(должность, фамилия, составившего предписание)



подпись



подпись

С предписанием ознакомлен(а) «7» марта 2025 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Копия предписания об устранении выявленных нарушений направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).